

## IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP\_F\_2.1\_SLO

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
Dvokrilna požarna dimotesna vrata E EI30+SSK2 SUPROSO2 (E EI30+SSK2/1).
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:  
Dvokrilna, lesena, notranja, požarna, dimotesna, zvočnoizolativna vrata E EI30+SSK2/1 na suhomontažnem lesenem podboju SM55 EI30 DV, SM56 EI30 DV, SMO55 EI30 DV, SMS55 EI30 DV v površinah CPL, HPL, furnir, barvano in na dvodelnem kovinskem podboju BOS wjAud-2 flg. (suha vgradnja) z ustreznim sistemom samozapiral.  
Opcije: požarna zasteklitev (oznaka P12), požarni elektronski prijemnik, panik ključavnica EN 179 ali EN 1125, kukalo.  
Največja dovoljena dimenzija vrat: kril 985x2400 mm, 1050x2280 mm, 1090x2190 mm.
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
Vrata so namenjena za vgradnjo na mejo požarnih in/ali dimnih sektorjev.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:  
LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61 a, SI-4260 Bled.
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
Sistem 1.
6. Za gradbeni proizvod je pooblaščen organ Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, v okviru sistema 1, izdal Slovensko tehnično soglasje STS-11/0044, veljavno od 31.1.2012 do 30.1.2017. ter izdal Certifikat REG2-0004-03 – ZGPro-1774, veljaven od 29.2.2012 do 30.01.2017.
7. Navedene lastnosti za predvideno uporabo:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Požarna odpornost	EI <sub>2</sub> 30	EN 1634-1, EN 1364-1, EN 13501-2
Dimotesnost	Sa in Sm (leseni podboj)	EN1634-3, EN 13501-2

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.  
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
9. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Izvršni direktor PC Notranja vrata, Janko Cerkovnik.



Bled, 16.12.2013.

