

REPLAST GROUP



IZJAVA O LASTNOSTIH 2020 (DOP)

1. IME IN NASLOV PROIZVAJALCA

Replast Group Sri – Via Salt 58 33047 REMANZACCO (UD) and ITC Piandimeleto PU ITALIJA

2. TIP GRADBENEGA PROIZVODA

Rebraste cevi z zunanjim premerom 63 mm, dvostenske, iz polietilena visoke in nizke gostote, tip REFLEX-PE, BLACKCOR, ITALCOR TPC namenjene za zaščitno podzemnih kablov, z zunanjo stranjo rdeče ali črne barve in notranjo stranjo črne barve.

3. UPORABLJENI EVROPSKI STANDARDI

CEI EN 61386-1:2008 in CEI EN 61386-24:2010 (nadomešča CEI EN 50086-2-4)
EVROPSKA DIREKTIVA B. T. 2006/95/ES, TEHNIČNE ZAHTEVE ENEL D54235 ED.IV APRIL 2007
Izdelki, skladni z varnostnimi cilji B.T.DIRECTIVE 2014/35 / EU priloga 1

4. PREDVIDENA UPORABA IZDELKA

Dvostenske rebraste cevi, izdelane iz polietilena visoke in nizke gostote, tip REFLEX-PE, BLACKCOR, ITALCOR TPC, so zasnovane za zaščito podzemnih kablov (za električno, telefon, video, podatkovni prenos ADSL), ki so ali vkopani ali položeni na zidu. Cevi zagotavljajo dodatno zaščito kablov pred mehanskimi poškodbami. Cevi se uporabljajo za distribucijo električne energije, razsvetljave, kableske televizije, telefonske napeljave, prometne signalizacije in za prenos signalov v urbanem okolju.

5. MEHANSKE LASTNOSTI IZDELKA

| Glavne značilnosti | Lastnosti/tehnični podatki | Uporabljeni evropski standardi |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Zunanji premer | 63 mm | SIST EN 61386-24:2010 |
| Najmanjši notranji premer | 47 mm | SIST EN 61386-24:2010 |
| Odpornost proti stisnjenju | 450N/200 mm | SIST EN 61386-24:2010 |
| Tip kanalov | rebrasti | SIST EN 61386-24:2010 |
| Odpornost proti širjenju ognja | širjenje ognja | SIST EN 61386-24:2010 |
| Odpornost proti zvižanju | gibljive (cev na kolutu) | SIST EN 61386-24:2010 |
| Najmanjši upogibni premer | 378 mm (cev na kolutu) | SIST EN 61386-24:2010 |

6. PRIGLAŠENI ORGANI ZA OCENO IN POTRDITEV LASTNOSTI TER ZA IZDAJO EVROPSKEGA POTRDILA O USTREZNOSTI

IMQ S. p. A. Societa a socio unico 20138 MILANO/potrdilo CA02.06213 e CA02.06214 e CA02.05594 e EM604

VODJA KAKOVOSTI: Rotter B. Tiziano

Žig in podpis odgovorne osebe

REPLAST GROUP S. R. L.
Via Di Salt n°58
33047 REMANZACCO (UD)
C.F./P.IVA 02886960307
R.E.A. n. 295530

REPLAST GROUP S.R.L.
Via Di Salt n°58
33047 REMANZACCO (UD)
C.F./P.IVA 02886960307
R.E.A. n. 295530

Remanzacco 10.04.2020
(kraj in datum)