

**INSPEKCIJSKA POTVRDA 3.2.*****Inspection certificate 3.2.*****HRN EN 10204 , br.: IP-L2-210419**

Proizvod: **ČELIČNI DISTANCERI GRAĐEVINSKE OPLATE**  
*Product:* za zidove debljine - 100 do 1500 mm

Svrha ispitivanja: Pregled, ispitivanje i potvrđivanje  
*Purpose of testing:*

Korisnik: FeMIS d.o.o.  
*Applicant:* Put za Grude bb  
BiH-88240 Posušje

Proizvođač: FeMIS d.o.o.  
*Manufacturer:* Put za Grude bb  
BiH-88240 Posušje

Ovlaštena tvrtka: VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka cest 231; tel. +385 (1) 23 13 060  
*Authorized company:* fax: +385 (0)1 23 32 036; e-mail: [vik@vik.hr](mailto:vik@vik.hr)

Broj ovlaštenja: MB 0171905; OIB: 77964845376; Tt-18/47741-2  
*Authorization No:*

Datum ispitivanja: travanj,2021.  
*Date of testing:*

Završeno: 2021.04 .21.  
*Finished:*

Valjanost: do 2023.04.21.  
*Validity:*

**ZAVRŠNA OCJENA**  
**ASSESSMENT**

Na temelju provedenog pregleda dokumentacije, ulaznih materijala, tehničke dokumentacije proizvoda i ispitivanja proizvoda, kako je to navedeno u Ispitnom izvješću I-L2- 210419, zaključuje se da ispitani proizvodi proizvedeni od hladno valjane čelične trake, 19x1,8mm i 19x1,6mm,oznaka kvalitete FE360 imaju vlačnu prekidnu silu, u uzdužnom smjeru, veću od 11,66 kN, što zadovoljava tehničke specifikacije, te se prema Tehničkim uputama proizvođača isti mogu koristiti za namijenjene svrhe.

Odgovorna osoba:  
*Authorized Person:*

mr. Vladislav Špacir, dipl. ing.