

INSPEKCIJSKA POTVRDA 3.2.***Inspection certificate 3.2.*****HRN EN 10204****br.: IP-L2-230323**

Proizvod: **ČELIČNI DISTANCERI GRAĐEVINSKE OPLATE**
Product: **za zidove debljine od 100 do 1500 mm**

Svrha ispitivanja: Pregled, ispitivanje i potvrđivanje
Purpose of testing:

Korisnik: **FeMIS d.o.o.**
Applicant: **Put za Grude b.b.**
88240 Posušje, BiH

Proizvođač: **FeMIS d.o.o.**
Manufacturer: **Put za Grude b.b.**
88240 Posušje, BiH

Ovlaštena tvrtka: VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka cesta 231, tel. 01 23 13 060;
Authorized company: fax. 01 23 32 036; e-mail: vik@vik.hr

Broj ovlaštenja: MB: 0171905; OIB: 77964845376; Tt-18/47741-2
Authorization No.:

Datum ispitivanja: ožujak, 2023.
Date of testing:

Završeno: 23.03.2023.
Finished:

Valjanost: dvije godine, do 23.03.2025.
Validity:

ZAVRŠNA OCJENA

Na temelju provedenog pregleda dokumentacije, ulaznih materijala, tehničke dokumentacije proizvoda i ispitivanja proizvoda, kako je to navedeno u Izvješću o pregledu i ispitivanju br. I-L2-230323, zaključuje se da ispitani proizvodi proizvedeni od hladno valjane čelične trake, 19 x 1,8 mm i 19 x 1,6 mm, oznaka kvalitete FE360, imaju vlačnu prekidnu silu u uzdužnom smjeru veću od 11,66 kN, što zadovoljava tehničke specifikacije te se prema tehničkim uputama proizvođača isti mogu koristiti za namijenjene svrhe.

Odgovorna osoba:
Authorized person:

mr. Vladislav Špacir, dipl. ing.