

## IZJAVA O LASTNOSTIH GRADBENEGA PROIZVODA CEVI PE 100 31/1/24

Na podlagi 1. odstavka 6. člena Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur. List RS št. 82), podjetje Pestan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija izdaja naslednjo izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda:

- Ime in naslov proizvajalca:** Pestan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija
- Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:**  
Cevi PE100, SDR41 (PN4) ÷ SDR9 (PN20) dimenzija cevi od Ø20 mm do Ø1200 mm, za oskrbo z vodo, odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom.
- Veljavna tehnična specifikacija, ki je podlaga za določanje lastnosti (1. odst. 5. člena ZGPro-1):** SIST EN 12201-2:2014: Cevni sistemi iz plastičnih mas za oskrbo z vodo, drenažo in kanalizacijo pod tlakom - Polietilen (PE) - 2. del: Cevi
- Predvideni namen uporabe:** PE cevi so namenjene za podzemno in nadzemno uporabo, za prenos vode za človeške potrebe, industrijsko vodo, odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom, in za pretok vode za druge potrebe.
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:** 1+
- Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:

Zap. št.	Lastnost izdelka	Metoda dokazovanja	Način izražanja vrednosti	Zahtevana vrednostna raven
1.	Premer cevi	SIST EN ISO 3126	DN (mm)	Skladno z EN 12201 - 2 tabela 1
2.	Debelina stene cevi	SIST EN ISO 3126	e (mm)	Skladno z EN 12201 - 2 tabela 2
3.	Odpornost proti notranjemu tlaku	SIST EN ISO 1167	bar	Skladno z EN 12201- 2 tabela 3
4.	MFR	SIST EN ISO 1133	g/10 min	Skladno z EN 12201- 2 tabela 5
5.	OIT	SIST EN ISO 11357-6	min	Skladno z EN 12201- 2 tabela 5
6.	Vzdolžno krčenje	SIST EN ISO 2505	%	Skladno z EN 12201- 2 tabela 5

### 7. Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:

INSTA CERT - CERTIFICATE No.2104  
EBETAM(MIRTEC) -CERTIFICATE No MIRTEC1-01-9210CER59062100073  
BULGARKONTROLA S.A.1505 Sofia,Bulgaria-CERTIFICATE OF CONFORMITY 14-HYPBCПCPБ-3772  
SPSC Lietuvos Respublika-SPSC 9590  
BENOR CERTIFICATE-N° certificate BB-651-23138-12201.P-D1-2-23138-42141  
IGH-Hrvatska -CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA 1/05-ZGP-2046 Izmjena i dopuna br.3  
IPP -CERTIFICATO DI CONFORMITA n° 965/2023-Rev.0

### 8. Ime, položaj in podpis osebe, pooblašene za podpis izjave o lastnostih:

Direktor sektorja kakovosti : Miljan Djordjević

### 9. kraj in datum izdaje izjave o lastnostih:

V Bukoviku 31.1.2024.

