

IZJAVA O LASTNOSTIH

Na podlagi 1. odstavka 6. člana Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur. List RS št. 82), podjetje Peštan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija izdaja naslednjo izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda:

- Ime in naslov proizvajalca:** Peštan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija
- Oznaka tipa gradbenega proizvoda:** PVC cevi za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo, Obodna togost SN4 in SN8.
- Veljavna tehnična specifikacija, ki je podlaga za določanje lastnosti (1. odst. 5. člana ZGPro-1):**
SIST EN 13476-2: Cevni sistemi iz polimernih materialov za odvodnjavanje in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Cevni sistemi s strukturirano steno iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) in polietilena (PE) - 2. del: Specifikacije za cevi in fitinge z gladko notranjo in zunanjo površino in sistem, tip A
- Predvideni namen uporabe:** PVC cevi za podzemno odvodnjavanje in netlačno kanalizacijo premera DN/OD 110; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 mm za področje uporabe »U« zakopane zunaj temeljev zgradb in »D« zakopane v temelje zgradbe.

5. Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:

Zap. št.	Lastnost izdelka	Metoda dokazovanja	Način izražanja vrednosti	Zahtevana vrednostna raven
1.	Premer cevi	SIST EN ISO 3126	DN (mm)	Skladno z EN 1401 tabela 5
2.	Debelina stene cevi	SIST EN ISO 3126	e (mm)	Skladno z EN 1401 tabela 6
3.	Obodna togost	SIST EN ISO 9969	SN (kN/m ²)	SN ₄ ≥4, SN ₈ ≥8
4.	Fleksibilnost obroča	SIST EN ISO 13968	RF 30 %	Brez padca napetosti, pokanja, delaminacije
5.	Vzdolžno krčenje	SIST EN ISO 2505	%	≤ 5
6.	Odpornost na udarce	SIST EN 3127	TIR %	≤ 10
7.	Vodonepropustnost	SIST EN 13254	Brez puščanja	Brez puščanja

6. Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:

MPA Darmstadt, Germany- Certificate of Compliance Reg. –No. K 1640/08.2021

BULGARKONTROLA S.A.1505 Sofia,Bulgaria-CERTIFICATE OF CONFORMITY 14-HYPBCΠCPБ-3395

SPSC,Lietuvos Respublika – CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE No.SPSC-9616

7. Ime, položaj in podpis osebe, pooblašene za podpis izjave o lastnostih:

Direktor sektorja kakovosti :

Miljan Djordjević

8. kraj in datum izdaje izjave o lastnostih:

V Bukoviku 31.1.2023.

